

关于“苏六朋故居祖祠改造修缮活化工程”修改通知

各相关单位：

因本项目招标文件与招标控制价的分部分项工程量清单与计价表作以下修改：

序号	项目编号	项目名称	修改前	修改后
			项目特征描述	项目特征描述
34	020502002008	矩形梁	1、头进木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 外 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁架底和侧面有花鸟图案雕刻，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸	1、头进木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 外 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁架底和侧面有花鸟图案雕刻，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸
35	020502002009	矩形梁	1、头进木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 内 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁架侧面，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸	1、头进木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 内 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁架侧面，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸
36	020501004007	童(瓜)柱	1、头进木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 30cm 内 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸	1、头进木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 30cm 内 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸
37	020501004008	童(瓜)柱	1、头进木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 40cm 内 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸	1、头进木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 40cm 内 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸
49	020507001004	平身科斗拱	1、头进斗拱 2、做法：北江杉木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 3、具体做法详见尺寸	1、头进斗拱 2、做法：菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 3、具体做法详见尺寸
50	020508010010	雀替	1、头进雕花木雀替 2、规格尺寸：90mm 厚 3、做法：北江杉木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸	1、头进雕花木雀替 2、规格尺寸：90mm 厚 3、做法：菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸

序号	项目编号	项目名称	修改前	修改后
			项目特征描述	项目特征描述
51	020508010011	木簪花	1、头进雕花木簪花 2、规格尺寸：60mm 厚 3、做法：北江杉木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，雕刻卷草图案 4、具体做法详见施工图纸	1、头进雕花木簪花 2、规格尺寸：60mm 厚 3、做法：菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，雕刻卷草图案 4、具体做法详见施工图纸
52	020508012004	雀替下云墩	1、头进木驼峰 2、规格尺寸：610*180*230mm 3、做法：北江杉木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，雕刻鳌鱼图案 4、具体做法详见施工图纸	1、头进木驼峰 2、规格尺寸：610*180*230mm 3、做法：菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，雕刻鳌鱼图案 4、具体做法详见施工图纸
60	020513003001	木花架	1、屏风门顶木花架 2、木花架厚度 40mm 3、亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，防腐、防虫、防火 4、具体做法详见图纸	1、屏风门顶木花架 2、木花架厚度 40mm 3、菠萝格木，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，防腐、防虫、防火 4、具体做法详见图纸
79	020513003003	梁架板	1、左右庑廊雕刻梁架板 2、梁架板厚度 100mm 3、亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，防腐、防虫、防火 4、具体做法详见图纸	1、左右庑廊雕刻梁架板 2、梁架板厚度 100mm 3、菠萝格木，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，防腐、防虫、防火 4、具体做法详见图纸
96	020502002011	矩形梁	1、二进木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 内 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁架侧面和梁头，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸	1、二进木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 内 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁架侧面和梁头，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸
97	020502002010	矩形梁	1、二进木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 外 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁侧面和梁头有雕刻，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸	1、二进木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 外 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁侧面和梁头有雕刻，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸
98	020501004009	童(瓜)柱	1、二进木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 30cm 内 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸	1、二进木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 30cm 内 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸
99	020501004010	童(瓜)柱	1、二进木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 40cm 内 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸	1、二进木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 40cm 内 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸

序号	项目编号	项目名称	修改前	修改后
			项目特征描述	项目特征描述
110	020507001005	平身科斗拱	1、二进斗拱 2、做法：北江杉木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 3、具体做法详见尺寸	1、二进斗拱 2、做法：菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 3、具体做法详见尺寸
111	020508010013	雀替	1、二进雕花木雀替 2、规格尺寸：90mm 厚 3、做法：北江杉木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸	1、二进雕花木雀替 2、规格尺寸：90mm 厚 3、做法：菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸
112	020508010014	木簪花	1、二进雕花木簪花 2、规格尺寸：60mm 厚 3、做法：北江杉木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸	1、二进雕花木簪花 2、规格尺寸：60mm 厚 3、做法：菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸
113	020508010016	鳌鱼	1、二进雕刻鳌鱼 2、规格尺寸：120mm 厚 3、做法：北江杉木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，雕刻鳌鱼图案 4、具体做法详见施工图纸	1、二进雕刻鳌鱼 2、规格尺寸：120mm 厚 3、做法：菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，雕刻鳌鱼图案 4、具体做法详见施工图纸
114	020508012005	雀替下云墩	1、二进木驼峰 2、规格尺寸：560*180*265mm 3、做法：北江杉木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，雕刻鳌鱼图案 4、具体做法详见施工图纸	1、二进木驼峰 2、规格尺寸：560*180*265mm 3、做法：菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，雕刻鳌鱼图案 4、具体做法详见施工图纸
149	020502002012	矩形梁	1、书舍厢房木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 外 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸	1、书舍厢房木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 外 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸
150	020502002013	矩形梁	1、书舍厢房木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 内 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁架侧面，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸	1、书舍厢房木梁架 2、规格尺寸：木梁架截面宽度 24cm 内 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍，梁架侧面，雕刻表面油金漆 4、具体做法详见施工图纸
153	020501004011	童(瓜)柱	1、书舍厢房木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 30cm 内 3、做法：木材采用北江杉，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸	1、书舍厢房木瓜柱 2、规格尺寸：瓜柱直径 30cm 内 3、做法：木材采用菠萝格木，防腐防虫防火，亚光色桐油打底二遍，油漆扫三遍 4、具体做法详见施工图纸

以上修改内容,无论投标人是否对投标报价文件相应内容作出修改均不影响其投标有效性,并视为已按修改后的项目特征报价,不作废标处理。

原招标文件内容:

收标时间	2020 年 1 月 20 日上午 10:00
投标截止时间	2020 年 1 月 20 日上午 10:00

现更改为:

收标时间	2020 年 1 月 22 日上午 10:00
投标截止时间	2020 年 1 月 22 日上午 10:00

其他内容不变,特此通知。

招 标 人: 佛山市顺德区勒流街道南水村民委员会

招标代理人: 广东道勤项目管理咨询有限公司

2020 年 1 月 16 日